

Prüfbericht

T 444/23

**Wasseruntersuchung gemäß Verordnung über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)
in der jeweils geltenden Fassung**

Magistrat der Stadt
Burgstraße 15
34311 Naumburg

Ort:	Naumburg	Probenahmedatum:	29.03.2023 09:00:00 Uhr
Entnahmeort:	Tiefzone, Burgstraße 15	Eingangsdatum:	29.03.2023 18:00:00 Uhr
Entnahmestelle:	Rathaus	Analysenbeginn:	29.03.2023 18:00:00 Uhr
Probenbezeichnung:	Trinkwasser	Analysenzeitraum:	29.03. - 17.04.2023
Probenahme durch:	Herrn Franke, Institut für Wasser-, Abwasser- und Umweltfragen		

Untersuchungen gemäß Anlage 2 Teil II der TrinkwV

Messparameter	Einheit	Ergebnisse	Grenzwerte der TrinkwV	BG	Verfahren
Blei	mg/l	<0,003	0,01	0,003	DIN EN ISO 11885:2009-09
Kupfer	mg/l	0,028	2	0,006	DIN EN ISO 11885:2009-09
Nickel	mg/l	<0,006	0,02	0,006	DIN EN ISO 11885:2009-09

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe.
Probenahmeplan gemäß Auftrag. Das Probenahmeprotokoll kann auf Wunsch angefordert werden.
Probenahme gemäß DIN ISO 5667-5:2011-02 / Konservierung gemäß DIN EN ISO 5667-3:2019-07
Zufallsstichprobe
BG = Bestimmungsgrenze
Freigabe des Analysenberichtes durch Unterzeichner.

**Beurteilung: Das untersuchte Trinkwasser entspricht hinsichtlich der untersuchten
Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.**

Söhrewald, 10.05.2023

INSTITUT FÜR WASSER-, ABWASSER-
UND UMWELTFRAGEN

ppa. Unger
(Diplom-Biologin)

Bestellt als Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung für die Probenahme,
mikrobiologische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen durch das Hessische Sozialministerium.